


BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Beuren 

Betreiber

Renergiewerke Pfaffenhofen a. d. Roth GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,52

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 87 g_{CO_2}/kWh


Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.03.2030.

ausgestellt am: 08.03.2023

Andreas Stange

Gutachter-Nr.:

FW609-410 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0635_FW309-1u7_08032023_2 